

## **VA inkoppling till Gyllebosjö Samfällighetsförening.**

Vid inkoppling av vatten, avlopp och vakuum, meddela i god tid, för utmärkning av service.

Vatten: 32 mm pollettering slang.

Avlopp: 110 mm markrör.

Vakuump: 50 mm kemi pvc (avsedda för tryck, limbara)

Ledningarna sticker in 1-1,5 m på tomten.

Detta rekommenderar vi:

Mellan servicen och byggnaden, bör man sätta en brunn med rens rör och ventil på vakuumpledningen. Dels för att kunna stänga för vakuumpet och vid behov kunna rensa ledningen för stopp. Det finns skruvbara hattar. Placera ventilen närmast byggnaden. Får man plats med avloppet också är det en fördel.

I alla böjar används 45 graders. För 90 graders böj, 45+ en kort bit rör+45. Då kan man rensa med högtrycksslang.

Dagvatten leds bort till en stenkista.

Berggrens Metalia, har allt i rördelar.

Villa och VVS säljer rätt sorts toalettstolar. 0733944293, 0704750844

El: Kontakta EON.

Fiber: Kontakta Telia