SGS Analytics Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Kopia

Rapport Nr 26151190

Uppdragsgivare

Gyllebosjö Samfällighetsför.

Nebbevägen
272 97 GÄRSNÄS

Avser

Dricksvatten Förordnandeanläggning ***Dricksvatten för allmän förbrukning***

Anläggning	:	Gyllebo 1:29,Gyllebosjö Sf
Provplats	:	Utg VV
Analysomfattning	:	Drv A, kemisk

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	:	2026-05-12	Ankomstdatum	:	2026-05-12
Provtagningstidpunkt	:	1030	Ankomsttidpunkt	:	2350
Temperatur vid provtagning	:	11 °C	Temperatur vid ankomst	:	4 °C
Provets märkning	:	1:30	Laboratorieaktivitet startad	:	2026-05-13
Provtagare	:	Stefan			
VV = 0 Anv = 1 Nät = 2	:	0			
Desinfektion Nej = 0 Ja = 1	:	0			
Avhärdning Nej = 0 Ja = 1	:	0			

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Mätosäkerhet*	*Enhet*
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	0.37	± 0.12	FNU
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	< 5	± 2	mg/l Pt
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	0.06	± 0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	0.19	± 0.03	mg/l
ASTM, D5072-09, LSC	Radon	< 10	± 5.00	Bq/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande utgående dricksvatten.
Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskrifterna och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten.
Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde, eller gränsvärde saknas.
För mer information, se www.sgs.com/analytics-se

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Linköping 2026-05-21

Kopia sänds till
stefan.b@telia.com

Mirja Torsson
Granskningsansvarig

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.