**SGS Sweden AB**
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

# RAPPORT



utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

## Rapport Nr 26321197

*Uppdragsgivare*
Gyllebosjö Samfällighetsför.

Nebbevägen
272 97 GÄRSNÄS

*Avser*

***Dricksvatten Förordnandeanläggning*** ***Dricksvatten för allmän förbrukning***

| | | |
|---|---|---|
| Anläggning | : | Gyllebo 1:29,Gyllebosjö Sf |
| Provplats | : | Utg VV |
| Analysomfattning | : | Drv A Mikrobiologisk |

### *Information om provet och provtagningen*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Provtagningsdatum | : | 2026-08-11 | Ankomstdatum | : | 2026-08-11 |
| Provtagningstidpunkt | : | 1030 | Ankomsttidpunkt | : | 1830 |
| Temperatur vid provtagning | : | 9 °C | Temperatur vid ankomst | : | 4 °C |
| Provets märkning | : | 1:30 | Ansättningsdatum | : | 2026-08-11 |
| Provtagare | : | STEFAN | | | |
| VV = 0 Anv = 1 Nät = 2 | : | 0 | | | |
| Desinfektion Nej = 0 Ja = 1 | : | 0 | | | |
| Avhärdning Nej = 0 Ja = 1 | : | 0 | | | |

### *Analysresultat*

| *Metodbeteckning* | *Analys/Undersökning av* | *Resultat* | *Mätosäkerhet* | *Enhet* |
|---|---|---|---|---|
| SS-EN ISO 6222:1999 | Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d (1) | < 1 | | cfu/ml |
| SS028167-2 MF | E.coli (1) | < 1 | | cfu/100ml |
| SS028167-2 MF | Koliforma bakterier 35°C (1) | < 1 | | cfu/100ml |
| SS-EN ISO 7899-2 | Intestinala Enterokocker (1) | < 1 | | cfu/100ml |

(1) Resultat levererat av SGS Malmö

*Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.*

*Kommentar*

*Kommentar om överskridet gränsvärde avser analyser med gränsvärden enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12) gällande utgående dricksvatten.*
*Gränsvärdena avser endast utförda analyser med gränsvärde enligt föreskrifterna och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten.*
*Ej kommenterade resultat är inom gränsvärde, eller gränsvärde saknas.*
*För mer information, se www.sgs.com/analytics-se*

*Analysen av E.coli är utförd enligt SS028167-2 MF mod och SS-EN ISO 9308-1:2014 (enligt Kontrollwiki SLV).*

*Provtagningsfakta har lämnats av kund.*

*Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3 dygn, ej påvisade.*

Linköping 2026-08-14
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 0162 7631 6679 8483

*Kopia sänds till*
stefan.b@telia.com

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.